



الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الحماية والسلامة

الرقم: أح س ٣ / ١٧ / ٢١ / ٨١ / ٢٠٢١ / ١٩٩٥٧
التاريخ: ١٤ شوال ١٤٤٢ هـ
٢٦ مايو ٢٠٢١ م

السادة / الجامعة الأهلية المحترمين

تحية طيبة وبعد.

الموضوع: شهادة السلامة للمبنى رقم ٤١ شارع المعارض مجمع ٣١٩ الحورة

إشارة: إلى كتابكم المقدم لهذه الإدارة بتاريخ مايو ٢٠٢١ م بخصوص فحص أمور السلامة لإصدار "شهادة السلامة" للجامعة الأهلية بمبنى مجمع التأمينات مكون من ٣ أدوار مع سرداب بالعنوان المذكور أعلاه. نود إفادتكم بأن الفريق المختص بإدارة الحماية والسلامة قام بفحص ومعاينة المبنى المشار إليه أعلاه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢١ م وقد وجد بأن المبنى مستوفي لاشتراطات الحماية والسلامة وهي بالملحق (أ) المرفق بمعينة هذا الكتاب.

لا مانع لدى الإدارة العامة للدفاع المدني من الموافقة على الجامعة الأهلية في المبنى وذلك لالتزامه بشروط الدفاع المدني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

العقيد الركن د.
مدير إدارة الحماية والسلامة
محمد خليفة البنغادي

مسئولية المالك *Owner Responsibility is*

عمل وصيانة أجهزة Activation and Maintenance of

الإنذار ومعدات الإطفاء Fire Alarm & Fighting Systems

مرفق نسخة من استيفاء شروط السلامة .

هذه الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها



الملحق (أ) لكتاب مدير إدارة الحماية والسلامة.

رقم أ ح س تاريخ ١٤ شوال ١٤٤٢ هـ
٣/٧/٢١/٢٠٢١ م ٢٦ مايو ٢٠٢١ م

أستيفاء شروط السلامة

١. أبواب مقاومة للحريق مع الردادات .
٢. نظام جرس الإنذار .
٣. طفايات حريق نوع ماء وثاني أكسيد الكربون CO₂ .
٤. خراطيم المياه .
٥. نظام مرشات المياه .
٦. مصابيح الطوارئ .
٧. نظام شفط الدخان .
٨. نظام ضغط الهواء .
٩. أنبوب المداد الرطب .
١٠. مخارج الطوارئ .

(انتهى)

